



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW005

201505DW005

样品名称: 玻化砖粘结剂

Sample Name

委托单位: 北京合木粘合剂厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW005

第 1 页 共 2 页

样品名称	玻化砖粘结剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京合木粘合剂厂	商 标	辉煌
生产单位	北京合木粘合剂厂	等 级	C1
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 15 日	规格型号	C1 型
样品数量	10kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度      2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度      4. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化后的拉伸胶粘强度、晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。*		
备注: 生产批号: 081。		签发日期: 2015 年 06 月 17 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Tianjin Supervision and Test Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW005

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	$\geq 0.5$	1.3	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.9	合格
3	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.7	合格
4	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度 /MPa	$\geq 0.5$	0.8	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉:水=1.0:0.24。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry