

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW107

样品名称: 热固聚苯瓷化保温板

Sample Name

委托单位: 廊坊正鹏化工建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW107

第 1 页 共 3 页

样品名称	热固聚苯瓷化保温板	检验类别	委托检验
委托单位	廊坊正鹏化工建材有限公司	商 标	—
生产单位	廊坊正鹏化工建材有限公司	等 级	B ₁ 级
生产日期	2016 年 01 月	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 01 日	规格型号	600mm×600mm×70mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B₁ (B) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 04 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW107

第 2 页 共 3 页

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能等级 (B ₁ 级)	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤120	112	合格
		火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m	<试样边缘	<试样边缘	符合
		600s 的总放热量, MJ	≤7.5	7.0	合格
		60s 内焰尖高度, mm	≤150	102	合格
		60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
		氧指数值, %	≥30	31.5	合格
(以下空白)					
备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201604AW107

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

热固聚苯瓷化保温板

(样品照片)



备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry