



2012003084M 2012建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC187

DMTC

样品名称: 轻集料混凝土小型空心砌块

Sample Name

受检单位: 大厂回族自治县国宏水泥制品有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC187

第 1 页 共 2 页

产品名称	轻集料混凝土小型空心砌块	检验类别	抽样检验
受检单位	大厂回族自治县国宏水泥制品有限公司	生产日期	2014 年 03 月
生产单位	大厂回族自治县国宏水泥制品有限公司	规格型号	400mm×250mm×200mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 孙士杰	等 级	MU3.5 级
抽样日期	2014 年 05 月 17 日	抽样数量	32 块
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000 块
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度 3. 吸水率 4. 相对含水率 5. 干燥收缩率		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的吸水率、相对含水率、干燥收缩率的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 的技术指标要求; 密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。</p> <p>签发日期: 2014 年 07 月 15 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC187

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/ ( kg/m <sup>3</sup> ) ( 密度等级 900 级 )	≥ 810, ≤ 900		900		合格
2	抗压强度/MPa ( 强度等级 MU3.5 )	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥ 3.5	≥ 2.8	3.8	3.5	
3	吸水率/%	≤ 18		16		合格
4	相对含水率 ( 中等湿度地区 ) /%	≤ 40		30		合格
5	干燥收缩率/%	≤ 0.065		0.046		合格
(以下空白)						
备注: ( 此处空白 )						

