



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC251



样品名称: 耐碱网格布

Sample Name

受检单位: 沈阳西尔斯节能科技有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC251

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐碱网格布	检验类别	型式检验			
受检单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	生产日期	—			
生产单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	规格型号	160 g/m ²			
抽样地点	企业成品库房	商 标	西尔斯			
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	—			
抽样日期	2016 年 01 月 30 日	抽样数量	5m ²			
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m ²			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变					
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*					
签发日期: 2016 年 03 月 16 日 (检验测试章)						
备注: (此处空白)						

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC251

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/(g/m ²)		≥130	167	合格
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥750	1040	合格
		纬向	≥750	1147	合格
3	耐碱断裂强力保留率 /%	经向	≥50	76.9	合格
		纬向	≥50	79.0	合格
4	断裂应变/%	经向	≤5.0	4.2	合格
		纬向	≤5.0	4.0	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)