



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC020

WJ/T 72

样品名称: 地面砂浆

Sample Name

受检单位: 三河市福山绿洲新型建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC020

第 1 页 共 2 页

产品名称	地面砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	生产日期	—
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	规格型号	DS M15
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	DS M15
抽样日期	2015 年 05 月 20 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 外观      2. 保水率      3. 凝结时间      4. 2h 稠度损失率 5. 抗冻性 (15 次冻融循环)      6. 28d 抗压强度		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M15 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 07 月 02 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW020

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (干混地面 砂浆 M15)	检验结果	单项结论
1	外观		均匀、无结块	均匀、无结块	符合
2	保水率/%		≥88	90	合格
3	凝结时间/h		3~9	5.0	合格
4	2h 稠度损失率/%		≤30	22	合格
5	抗冻性 (15 次 冻融循 环)	强度损失率 /%	≤25	17	合格
		质量损失率 /%	≤5	4.0	合格
6	28d 抗压强度/MPa		≥15.0	16.8	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1：0.13。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC