



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW205



样品名称: 无机泡沫保温板

Sample Name

委托单位: 北京鸿腾祥工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW205

第 1 页 共 2 页

样品名称	无机泡沫保温板	检验类别	委托检验
委托单位	北京鸿腾祥工贸有限公司	商 标	鸿腾祥
生产单位	北京鸿腾祥工贸有限公司	等 级	I 型
生产日期	2014 年 06 月	样品编号	—
来样日期	2014 年 07 月 24 日	规格型号	I 型
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 1062-2007 《泡沫混凝土砌块》 Q/TXHTB 0001-2012 《无机泡沫保温板》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度		
检验结论	<p>*依据标准 JC/T 1062-2007 规定的试验方法进行检验, 送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准 Q/TXHTB 0001-2012 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 08 月 05 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

陈策

审 核:

王帆

编 制:

陈策



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW205

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m ³)	<200	196	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.059	0.058 (平均温度: 25.00℃)	合格
3	抗压强度/MPa	≥0.30	0.32	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

