



2012003004M



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC016



样品名称: 锚栓

Sample Name

受检单位: 北京神州佳美建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC016

第 1 页 共 2 页

产品名称	锚栓	检验类别	抽样检验
受检单位	北京神州佳美建材有限公司	生产日期	2015 年 01 月 19 日
生产单位	北京神州佳美建材有限公司	规格型号	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	神州佳美
抽 样 人	陈嘉宇 张攀	等 级	—
抽样日期	2015 年 02 月 26 日	抽样数量	20 套
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	10000 套
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 366-2012《外墙保温用锚栓》		
检验项目	1. 锚栓抗拉承载力标准值 2. 圆盘公称直径 3. 膨胀套管的公称直径		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的锚栓抗拉承载力标准值、圆盘公称直径、膨胀套管的公称直径的检验结果符合标准 JG/T 366-2012 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 03 月 26 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:  审 核:  编 制: 



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC016

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	锚栓抗拉承载力标准值, kN (A 类基层墙体)	$\geq 0.60$	0.86	合格
2	圆盘公称直径, mm	$\geq 60$	61	合格
3	膨胀套管的公称直径, mm	$\geq 8$	8	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

