



150002283034

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC233

DMTC

样品名称: A 型轻集料混凝土垫层

Sample Name

受检单位: 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC233

第 1 页 共 2 页

产品名称	A 型轻集料混凝土垫层	检验类别	抽样检验
受检单位	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	生产日期	——
生产单位	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	陈嘉宇 王明轩	等 级	A 型
抽样日期	2016 年 03 月 07 日	抽样数量	100kg
样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》		
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数		
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 A 型(用于屋面找坡层或抗压强度要求 $\leq 1.0\text{MPa}$ 的楼面)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 05 月 03 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC233

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝土垫层 A 型 (用于屋面找坡层或抗压强度要求 $\leq 1.0\text{MPa}$ 的楼面)]	检验结果	单项结论
1	干密度/(kg/m^3)	≤ 600	482	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 1.5	1.5	合格
3	导热系数/[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	≤ 0.1	0.1(平均温度: 25.00°C)	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.76。				