



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW131

DMTC

样品名称: 预拌抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW131

第 1 页 共 2 页

样品名称	预拌抹灰砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商 标	—
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 07 月 14 日	规格型号	DP-MR-M5
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 保水率 2. 2h 稠度损失率 3. 14d 拉伸粘结强度 4. 28d 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的保水率、2h 稠度损失率、14d 拉伸粘结强度、28d 抗压强度检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M5 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 08 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW131

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M5)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥ 88	98	合格
2	2h 稠度损失率/%	≤ 30	12	合格
3	14d 拉伸粘结强度/MPa	≥ 0.15	0.18	合格
4	28d 抗压强度/MPa	≥ 5.0	7.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.17。

