



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW207



样品名称: 轻集料多孔砖

Sample Name

委托单位: 天津市蓟县立武水泥构件厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012063084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW207

第 1 页 共 2 页

样品名称	轻集料多孔砖	检验类别	委托检验
委托单位	天津市蓟县立武水泥构件厂	商 标	—
生产单位	天津市蓟县立武水泥构件厂	等 级	MU10
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 10 月 30 日	规格型号	190mm×90mm×53mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》 JC 943-2004《混凝土多孔砖》		
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 JC 943-2004 中强度等级 MU10 的技术指标要求; 依据标准 GB/T 15229-2011 规定的试验方法进行检验, 密度等级的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 11 月 08 日 (检验测试章)</p>		
备注:	委托方要求依据标准 JC 943-2004 规定的试验方法进行检验。		

批 准:

审 核:

编 制: 孙士杰

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW207

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/ (kg/m ³)	—		1400		—
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU10)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥10.0	≥8.0	10.8	9.2	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024