



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304CW027G1

样品名称: 壁纸  
Sample Name

委托单位: 福建圣莉雅环保壁纸有限公司  
Client

检验类别: 委托检验  
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry







(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry  
2012003084M

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304CW027G1

第 1 页 共 2 页

样品名称	壁纸	检验类别	委托检验
委托单位	福建圣莉雅环保壁纸有限公司	商 标	圣莉雅·艾福瑞
生产单位	福建圣莉雅环保壁纸有限公司	等 级	A
生产日期	——	样品编号	40506010
来样日期	2013 年 04 月 18 日	规格型号	YuD004401
样品数量	5.3 m <sup>2</sup>	样品状态	壁纸
检验依据	JC/T1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》		
检验项目	1. 甲醛净化效率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品甲醛净化效率的检验结果符合标准 JC/T1074-2008 中“Ⅰ类材料”的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 06 月 05 日 (检验检测章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准

审 核

编 制

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201304CW027G1

第 2 页 共 2 页

样品类型		I 类材料		
样品涂刷量 (样品量)		1m <sup>2</sup>		
开灯时间		——		
试验条件		温度 (20 ± 2) °C, 相对湿度 (50 ± 10) %		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化效率 (%)	≥ 75	79.6	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				