CMA
150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201707BC113

样品名称：液态仿大理石漆
Sample Name

受检单位：北京昂瑞得涂料有限公司
Client

检验类别：抽样检验
Test Type

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

150002283084

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201707BC113

产品名称	液态仿大理石漆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京昂瑞得涂料有限公司	生产日期	2017 年 05 月 20 日
生产单位	北京昂瑞得涂料有限公司	规格型号	——
抽样地点	公司仓库	商　　标	——
抽 样 人	孙士震　陈嘉宇	等　　级	——
抽样日期	2017 年 07 月 03 日	抽样数量	10kg
样品状态	液态	抽样基数	3t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	HG/T 4343-2012(2017)《水性多彩建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态　2. 热贮存稳定性　3. 低温稳定性　4. 干燥时间 5. 复合涂层（涂膜外观、耐碱性、耐水性、耐洗刷性）		
检验结论	*经检验，抽检样品的容器中状态、热贮存稳定性、低温稳定性、干燥时间、复合涂层（涂膜外观、耐碱性、耐水性、耐洗刷性）的检验结果符合标准 HG/T 4343-2012(2017)中外用水性多彩建筑涂料（弹性）的技术指标要求。* 签发日期：2017 年 08 月 11 日 （检验测试章）		
备注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201707BC113

序号	检验项目		标准要求 外用水性多彩建筑涂料（弹性）	检验结果	单项结论
1	容器中状态		正常	正常	符合
2	热贮存稳定性		通过	通过	符合
3	低温稳定性		不变质	不变质	符合
4	干燥时间（表干）/h		≤4	1.0	合格
5	复合涂层	涂膜外观	涂膜外观正常，与商定的标样相比，颜色、花纹等无明显差异	涂膜外观正常，与商定的标样相比，颜色、花纹等无明显差异	符合
		耐碱性（48h）	无异常	无异常	符合
		耐水性（96h）	无异常	无异常	符合
		耐洗刷性/次	≥2000	2000	合格

（以下空白）

备注：（此处空白）

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024

说　　明
Notice

1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（010）51164723 51164718

传真（Fax）：（010）51164724

报告真伪查询（Tel）：（010）51164716

网址（Web）：http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱（E-mail）：dmtc2007@163.com