



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW192

DMRC

样品名称: 柔性腻子

Sample Name

委托单位: 北京云城装饰装潢有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW192

第 1 页 共 2 页

样品名称	柔性腻子	检验类别	委托检验
委托单位	北京云城装饰装潢有限公司	商 标	——
生产单位	北京云城装饰装潢有限公司	等 级	——
生产日期	2015 年 05 月	样品编号	——
来样日期	2015 年 05 月 25 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性（单道施工厚度≤1.5mm 的产品） 2. 耐水性 3. 粘结强度（标准状态）		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的初期干燥抗裂性（单道施工厚度≤1.5mm 的产品）、耐水性、粘结强度（标准状态）的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性（R）的技术指标要求。*</p> <p>签发日期： 2015 年 06 月 19 日 （检验测试章）</p>		
备注：（此处空白）			

签发日期: 2015 年 06 月 19 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW192

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (R 型)	检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚度 \leq 1.5mm 的产品	1mm, 无裂纹	1mm, 无裂纹	符合
2	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
3	粘结强度 /MPa	标准状态	≥ 0.60	0.73	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉料: 水=1.0:0.40。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry