



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW129

201510BW129

样品名称: 内墙涂料

Sample Name

委托单位: 北京豫宏盛旺涂料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW129

第 1 页 共 2 页

样品名称	内墙涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	商 标	—
生产单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 10 月 15 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	液态
检验依据	GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	1. 干燥时间 2. 耐碱性 3. 耐洗刷性 4. 对比率 5. 施工性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、对比率、施工性的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 11 月 11 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW129

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 内墙面漆 (合格品)	检验结果	单项结论
1	干燥时间(表干)/h	≤ 2	0.7	合格
2	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
3	耐洗刷性/次	≥ 300	300	合格
4	对比率	≥ 0.90	0.90	合格
5	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
(以下空白)				
备注:(此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry