



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BC159

样品名称: 外墙罩面漆

Sample Name

委托单位: 北京市金世纪涂料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BC159

第 1 页 共 2 页

产品名称	外墙罩面漆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京市金世纪涂料有限公司	生产日期	2013 年 10 月 20 日
生产单位	北京市金世纪涂料有限公司	规格型号	——
抽样地点	公司仓库	商 标	唐龙
抽 样 人	张嫚 陈嘉宇	等 级	合格品
抽样日期	2013 年 11 月 27 日	抽样数量	5kg
样品状态	无结块液体	抽样基数	1t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 涂膜外观 5. 耐碱性 6. 耐洗刷性 7. 涂层耐温变性 8. 耐水性 9. 低温稳定性		
检验结论	*经检验,抽检样品的容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、耐碱性、耐洗刷性、涂层耐温变性、耐水性、低温稳定性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中合格品的技术指标要求。*		
		签发日期: 2014 年 01 月 20 日 (检验测试章)	
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BC159

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h	≤2	1	合格
4	涂膜外观	正常	正常	符合
5	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
6	耐洗刷性/次	≥500	500	合格
7	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	符合
8	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
9	低温稳定性	不变质	不变质	符合
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry