



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW267

CONTEC

样品名称: GRC 制品

Sample Name

委托单位: 北京金信装饰材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW267

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|--|------|----------|
| 样品名称 | GRC 制品 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京金信装饰材料有限公司 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 北京金信装饰材料有限公司 | 等 级 | — |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2014 年 04 月 28 日 | 规格型号 | — |
| 样品数量 | 1 组 | 样品状态 | 块状, 外观完好 |
| 检验依据 | JC/T 940-2004 《玻璃纤维增强水泥 (GRC) 装饰制品》 | | |
| 检验项目 | 1. 抗压强度 (面外) 2. 抗弯极限强度 3. 抗拉极限强度 4. 吸水率 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 送检样品的抗压强度 (面外)、抗弯极限强度、抗拉极限强度、吸水率的检验结果符合标准 JC/T 940-2004 中预混工艺 (合格品) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 05 月 05 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
The National Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW267

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 [预混工艺 (合格品)] | 检验结果 | 单项结论 |
|------------|----------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 抗压强度 (面外), MPa | ≥ 40 | 43 | 合格 |
| 2 | 抗弯极限强度, MPa | ≥ 8 | 10 | 合格 |
| 3 | 抗拉极限强度, MPa | ≥ 3 | 5 | 合格 |
| 4 | 吸水率, % | ≤ 16 | 13 | 合格 |
| (以下空白) | | | | |
| 备注: (此处空白) | | | | |

