



150002283084

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW265

DMTC

样品名称: 胶粉聚苯颗粒保温砂浆

Sample Name

委托单位: 涿州市军蓬建筑材料加工厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW265

第 1 页 共 2 页

样品名称	胶粉聚苯颗粒保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	涿州市军蓬建筑材料加工厂	商 标	军蓬
生产单位	涿州市军蓬建筑材料加工厂	等 级	——
生产日期	2016 年 04 月 20 日	样品编号	——
来样日期	2016 年 04 月 27 日	规格型号	干粉型
样品数量	100kg	样品状态	粉状
检验依据	JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 干表观密度    2. 导热系数    3. 抗压强度    4. 软化系数		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度、软化系数的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中胶粉聚苯颗粒浆料(保温浆料)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2016 年 06 月 06 日 (检验测试章)</p>		
备注：(此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW265

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 胶粉聚苯颗粒浆料 (保温浆料)	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m <sup>3</sup> )	180~250	225	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.06	0.059 (平均温度: 25.00℃)	合格
3	抗压强度/MPa	≥0.20	0.28	合格
4	软化系数	≥0.5	0.71	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 1.2。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry