



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AC123

DMTC

样品名称: 聚合物抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京宏翔盛世达科技发展有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AC123

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	生产日期	—
生产单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	宏盛达
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	—
抽样日期	2015 年 08 月 06 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (与保温板) 2. 柔韧性 (压折比) 3. 可操作时间 4. 24h 吸水量		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混保温板抹面砂浆 XPS (挤塑聚苯板) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 09 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AC123

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 干混保温板抹面 砂浆 XPS (挤塑 聚苯板)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度/MPa (与保温板)	常温 常态	$\geq 0.20$	0.23	合格
		耐水	$\geq 0.20$	0.21	合格
		耐冻融	$\geq 0.20$	0.20	合格
2	柔韧性	压折比	$\leq 3.0$	2.9	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
4	24h 吸水量/(g/m <sup>2</sup> )		$\leq 500$	493	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4: 1; (2) 挤塑聚苯板 (XPS) 密度 32kg/m <sup>3</sup> 。					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024