



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW002

201410AW002

样品名称: 粉刷石膏底层

Sample Name

委托单位: 北京志诚申发建材厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW002

第 1 页 共 2 页

|            |  |      |         |
|------------|--|------|---------|
| 样品名称       | 粉刷石膏底层   | 检验类别 | 委托检验    |
| 委托单位       | 北京志诚申发建材厂  | 商 标  | —       |
| 生产单位       | 北京志诚申发建材厂  | 等 级  | —       |
| 生产日期       | —  | 样品编号 | —       |
| 来样日期       | 2014 年 10 月 08 日   | 规格型号 | 干粉型     |
| 样品数量       | 20kg   | 样品状态 | 粉状, 无结块 |
| 检验依据       | GB/T 28627-2012 《抹灰石膏》   |      |         |
| 检验项目       | 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度  |      |         |
| 检验结论       | <p>*经检验, 送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 10 月 23 日<br/>(检验测试章)</p> |      |         |
| 备注: (此处空白) |  |      |         |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMA



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW002

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目       | 标准要求<br>(底层抹灰石膏) | 检验结果 | 单项结论 |
|----|------------|------------------|------|------|
| 1  | 抗折强度/MPa   | $\geq 2.0$       | 2.8  | 合格   |
| 2  | 抗压强度/MPa   | $\geq 4.0$       | 6.2  | 合格   |
| 3  | 拉伸粘结强度/MPa | $\geq 0.4$       | 0.4  | 合格   |

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。

