



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW004

工 业 技 术 监 督 研 究 中 心

样品名称: 灌浆料

Sample Name

委托单位: 东营市鲁和工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW004

第 1 页 共 2 页

样品名称	灌浆料	检验类别	委托检验
委托单位	东营市鲁和工贸有限公司	商 标	—
生产单位	—	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 07 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 986-2005 《水泥基灌浆材料》		
检验项目	1. 粒径 2. 凝结时间 3. 抗压强度 (28d) 4. 流动度 5. 钢筋握裹强度 (圆钢)		
检验结论	*经检验, 送检样品的粒径、凝结时间、抗压强度 (28d)、流动度、钢筋握裹强度 (圆钢) 的检验结果符合标准 JC/T 986-2005 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 09 月 16 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:


 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
 Technical Inspection and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW004

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	粒径	4.75mm 方孔筛筛余/%	$\leq 2.0$	1.6	合格
2	凝结时间	初凝/min	$\geq 120$	180	合格
3	抗压强度/MPa	28d	$\geq 70.0$	72.3	合格
4	流动度/mm	初始流动度	$\geq 260$	280	合格
		30min 流动度保留值	$\geq 230$	252	合格
3	钢筋握裹强度(圆钢)/MPa	28d	$\geq 4.0$	4.6	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.14。					

