



150002283084



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW236

样品名称: 金属面聚氨酯板

Sample Name

委托单位: 北京东方诚国际钢结构工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW236

第 1 页 共 2 页

样品名称	金属面聚氨酯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京东方诚国际钢结构工程有限公司	商 标	东方
生产单位	北京东方诚国际钢结构工程有限公司	等 级	B <sub>2</sub> 级
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2016 年 02 月 29 日	规格型号	80 mm×1000 mm× 5000 mm
样品数量	6 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级 (保温层)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能等级 (保温层) 的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B<sub>2</sub> (E) 级可燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 03 月 08 日 (检验测试章)</p>		
备注: (以下空白)			

批 准:

段策

审 核:

孙杰

编 制:

孙杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW236

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论	
1	燃烧性能等级 (保温层: B <sub>2</sub> 级)	E	20s 内的焰尖高度, mm	≤150	139	合格
		级	20s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
			氧指数值/%	≥26	28.6	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMYC