




2012003084M



2012建材质监认字(24号)



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW245

样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 北京绿宝家和科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC





2012003084M



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW245

第 1 页 共 2 页

样品名称	抹灰砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京绿宝家和科技发展有限公司	商 标	绿宝牌
生产单位	北京绿宝家和科技发展有限公司	等 级	M10
生产日期	2013 年 02 月	样品编号	——
来样日期	2013 年 03 月 24 日	规格型号	M10
样品数量	20kg	样品状态	粉状，无结块
检验依据	JG/T 230-2007《预拌砂浆》		
检验项目	1. 强度等级    2. 14d 拉伸粘结强度    3. 凝结时间    4. 保水性		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的强度等级、14d 拉伸粘结强度、凝结时间、保水性的检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中 M10 干混抹灰砂浆的技术指标要求。*</p> <div>签发日期：2013 年 05 月 12 日 (检验测试章)</div>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW245

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (M10 干混抹灰砂浆)	检验结果	单项结论
1	强度等级/MPa	M10	11	合格
2	14d 拉伸粘结强度/ MPa	$\geq 0.20$	0.28	合格
3	凝结时间/h	3 ~ 8	4.25	合格
4	保水性/%	$\geq 88$	89	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1:0.13。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry