



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC248



样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

受检单位: 北京广源兴业科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC248

第 1 页 共 2 页

产品名称	粉刷石膏	检验类别	抽样检验
受检单位	北京广源兴业科技发展有限公司	生产日期	2015 年 01 月
生产单位	北京广源兴业科技发展有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	京颐源
抽 样 人	陈嘉宇 张攀	等 级	—
抽样日期	2015 年 02 月 11 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》		
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC248

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	≥ 2.0	2.9	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 4.0	6.8	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥ 0.4	0.4	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:0.40。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry