



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW145



样品名称: 镀锌电焊网

Sample Name

委托单位: 北京北泡鸿都保温工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW145

第 1 页 共 2 页

样品名称	镀锌电焊网	检验类别	委托检验
委托单位	北京北泡鸿都保温工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京北泡鸿都保温工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 10 月 16 日	规格型号	0.9mm 12.7 mm×12.7mm
样品数量	5m ²	样品状态	网状, 外观完好
检验依据	JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 丝径 2. 网孔尺寸 3. 焊点抗拉力		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的丝径、网孔尺寸、焊点抗拉力的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中热镀锌电焊网的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 12 月 05 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW145

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (热镀锌电焊网)	检验结果	单项结论
1	丝径/mm	0.90 ± 0.04	0.90	合格
2	网孔尺寸/mm	12.7×12.7	12.7×12.7	合格
3	焊点抗拉力/N	>65	69	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

