

存档



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC308

样品名称: 聚氨酯外墙保温系统

Sample Name

受检单位: 言信板业(苏州)有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC308

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚氨酯外墙保温系统	检验类别	抽样检验
受检单位	言信板业(苏州)有限公司	产品批号	—
生产单位	言信板业(苏州)有限公司	生产日期	2012年01月
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	—
抽样日期	2012年02月23日	抽样数量	16m ²
样品状态	板状+粉状+网状+液状	抽样基数	1500m ²
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》		
检验项目	1. 吸水量		
检验结论	<p>*经检验,抽检样品的吸水量的检验结果符合标准 JGJ 144-2004 中外墙外保温系统的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2012年05月22日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC308

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	吸水量 (浸水 1h)	只带有抹 面层	$<1000\text{g/m}^2$	480g/m^2	合格
		带有全部 保护层	$<1000\text{g/m}^2$	268g/m^2	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

