



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201409DC125



样品名称: 水泥基泡沫防火保温板

Sample Name

受检单位: 桂林健威科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DC125

第 1 页 共 2 页

产品名称	水泥基泡沫防火保温板	检验类别	抽样检验
受检单位	桂林健威科技发展有限公司	生产日期	2014 年 07 月 22 日
生产单位	桂林健威科技发展有限公司	规格型号	600mm×300 mm×60mm
抽样地点	公司仓库	商 标	美佳
抽 样 人	郑国龙 田恬	等 级	I 型
抽样日期	2014 年 08 月 29 日	抽样数量	80 块
样品状态	块状	抽样基数	6000 块
抽样单位	永福县质量技术监督局		
检验依据	JC/T 2200-2013 《水泥基泡沫保温板》		
检验项目	1. 表观密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级 5. 碳化系数		
检验结论	*经检验, 抽检样品的表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能等级、碳化系数的检验结果符合标准 JC/T 2200-2013 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2014 年 11 月 24 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DC125

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	表观密度/(kg/m ³)	≤180	178	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.30	0.38	合格
3	导热系数 (干态) /[W/(m·K)]	≤0.055	0.055 (平均温度: 25.00°C)	合格
4	燃烧性能等级	A1 级	A1 级	合格
5	碳化系数	≥0.70	0.80	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC