



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW185

CONTEC

样品名称: 水泥基复合材料疏散平台

Sample Name

委托单位: 北京鼎昌复合材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CNATC





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW185

第 1 页 共 2 页

样品名称	水泥基复合材料疏散平台	检验类别	委托检验
委托单位	北京鼎昌复合材料有限责任公司	商 标	—
生产单位	北京鼎昌复合材料有限责任公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 10 月 27 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	JG/T 169-2005 《建筑隔墙用轻质条板》 GB50016-2006 《建筑设计防火规范》		
检验项目	1. 耐火极限		
检验结论	*依据标准 JG/T 169-2005 规定的试验方法进行检验, 送检样品的耐火极限的检验结果符合标准 GB50016-2006 中疏散楼梯的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2014 年 11 月 15 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW185

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	耐火极限, h (疏散楼梯)	≥ 1.50, 不燃烧体	1.50, 不燃烧体	合格

备注: 耐火极限试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024