



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW147

样品名称: 水性聚氨酯防水涂料

Sample Name

委托单位: 北京天通顺达建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW147

第 1 页 共 2 页

样品名称	水性聚氨酯防水涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京天通顺达建筑工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 02 月 28 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	液体
检验依据	JC/T 864-2008 《聚合物乳液建筑防水涂料》		
检验项目	1. 拉伸强度 2. 断裂延伸率 3. 低温柔性 4. 不透水性 5. 固体含量 6. 干燥时间 7. 处理后的拉伸强度保持率 8. 处理后的断裂延伸率 9. 加热伸缩率 10. 外观		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目检验的结果符合标准 JC/T 864-2008 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 04 月 10 日	(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW147

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1	拉伸强度, MPa		≥1.0	1.1	合格
2	断裂延伸率, %		≥300	338	合格
3	低温柔性 (绕Φ10mm棒弯180°)		-10℃, 无裂纹	-10℃, 无裂纹	合格
4	不透水性, (0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	合格
5	固体含量, %		≥65	75	合格
6	干燥时间, h	表干时间	≤4	2.0	合格
		实干时间	≤8	5.5	合格
7	处理后的拉伸强度保持率, %	加热处理	≥80	91	合格
		碱处理	≥60	73	合格
		酸处理	≥40	64	合格
8	处理后的断裂延伸率, %	加热处理	≥200	247	合格
		碱处理	≥200	270	合格
		酸处理	≥200	279	合格
9	加热伸缩率(缩短), %		≤1.0	0.8	合格
10	外观		无结块, 呈均匀状态	无结块, 呈均匀状态	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

