



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW010

201508DW010

样品名称: 外墙封闭底漆

Sample Name

委托单位: 北京龙熙达建材厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW010

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙封闭底漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京龙熙达建材厂	商 标	—
生产单位	北京龙熙达建材厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 10 日	规格型号	II 型
样品数量	5kg	样品状态	液态
检验依据	JG/T 210-2007 《建筑内外墙用底漆》		
检验项目	1. 耐水性                      2. 耐碱性                      3. 附着力 4. 透水性                      5. 抗泛碱性                      6. 抗盐析性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的耐水性、耐碱性、附着力、透水性、抗泛碱性、抗盐析性的检验结果符合标准 JG/T 210-2007 中 II 型外墙用底漆的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 09 月 23 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW010

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙 II 型)	检验结果	单项结论
1	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
2	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
3	附着力/级	$\leq 2$	1	合格
4	透水性/mL	$\leq 0.5$	0.4	合格
5	抗泛碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
6	抗盐析性	72h 无异常	72h 无异常	符合
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry