



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506DW003

样品名称: 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

Sample Name

委托单位: 鸡西市鸡冠区东旭保温材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506DW003

第1页 共2页

样品名称	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	检验类别	委托检验
委托单位	鸡西市鸡冠区东旭保温材料厂	商 标	—
生产单位	鸡西市鸡冠区东旭保温材料厂	等 级	B2
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 01 日	规格型号	—
样品数量	3 块	样品状态	块状
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品 B₂(E)级的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 06 月 09 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506DW003

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧	60s 内焰尖高度/mm	≤ 150	132	合格
	性能	60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	合格
	等级	B ₂ (E)	≥ 26	30	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry