

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW124

三河市强尼特新型建材有限公司

样品名称: 轻集料连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市强尼特新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW124

第 1 页 共 3 页

样品名称	轻集料连锁砌块	检验类别	委托检验
委托单位	三河市强尼特新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	三河市强尼特新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 06 日	规格型号	395mm×190mm ×195mm
样品数量	80 块	样品状态	块状
检验依据	GB/T 9978.1-2008 《建筑构件耐火试验方法 第 1 部分：通用要求》		
检验项目	1. 耐火极限		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 9978.1-2008 规定的试验方法进行检验，送检样品（轻集料连锁砌块）3.0h 时试件未丧失隔热性和完整性，耐火极限为 3.0h。*</p>		
备注：委托方要求 3.0h 终止试验。		<p>签发日期：2015 年 08 月 13 日 (检验测试章)</p>	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW124

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	隔热性	试件背火面温度温升发生超过以下任一限定的情况均认为试件丧失隔热性: a) 平均温度温升超过初始平均温度 140°C; b) 任一点位置的温度温升超过初始温度 (包括移动热电偶) 180°C (初始温度应是试验开始时背火面的初始平均温度)。	180min (3.0h) 时, a) 平均温度温升为 138°C; b) 最高温度温升为 176°C; 试验终止。	未丧失隔热性
	耐火极限 完整性	试件发生以下任一限定情况均认为试件丧失完整性: a) 棉垫被点燃; b) $\phi 6\text{mm}$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动 150mm 的长度; $\phi 25\text{mm}$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内; c) 背火面出现火焰并持续时间超过 10s。	180min (3.0h) 时, a) 棉垫未被点燃; b) 未出现裂缝; c) 背火面无火焰; 试验终止。	未丧失完整性

(下一页续)

备注: 燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW124

第 3 页 共 3 页

(样品照片)



图 1 试件试验前背火面



图 2 试件试验后背火面

备注: (此处空白)



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024