



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC199

样品名称: 罩面清漆 (水性)

Sample Name

受检单位: 智德伟业涂料 (北京) 有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC199

第 1 页 共 2 页

|            |   |      |                  |
|------------|---|------|------------------|
| 产品名称       | 罩面清漆 (水性)   | 检验类别 | 抽样检验             |
| 受检单位       | 智德伟业涂料 (北京) 有限公司  | 生产日期 | 2016 年 02 月 10 日 |
| 生产单位       | 唐山市丰润区牡丹石膏线厂  | 规格型号 | —                |
| 抽样地点       | 公司仓库  | 商 标  | —                |
| 抽 样 人      | 孙士杰 陈嘉宇   | 等 级  | 合格               |
| 抽样日期       | 2016 年 03 月 10 日  | 抽样数量 | 20kg             |
| 样品状态       | 液态  | 抽样基数 | 5t               |
| 抽样单位       | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心  |      |                  |
| 检验依据       | GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》   |      |                  |
| 检验项目       | 1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 涂膜外观<br>5. 耐水性 6. 耐碱性 7. 耐洗刷性 8. 涂层耐温变性                                      |      |                  |
| 检验结论       | *经检验, 抽检样品的容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、涂层耐温变性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2014 中面漆 (合格品) 的技术指标要求。*          |      |                  |
| 备注: (此处空白) | <div style="text-align: right;">           签发日期: 2016 年 04 月 25 日<br/>           (检验测试章)         </div> |      |                  |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC199

第 2 页 共 2 页

| 序号         | 检验项目              | 标准要求<br>面漆 (合格品)  | 检验结果              | 单项结论 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 1          | 容器中状态             | 无硬块, 搅拌后呈<br>均匀状态 | 无硬块, 搅拌后呈<br>均匀状态 | 符合   |
| 2          | 施工性               | 刷涂二道无障碍           | 刷涂二道无障碍           | 符合   |
| 3          | 干燥时间 (表干) /h      | $\leq 2$          | 0.8               | 合格   |
| 4          | 涂膜外观              | 正常                | 正常                | 符合   |
| 5          | 耐水性               | 96h 无异常           | 96h 无异常           | 符合   |
| 6          | 耐碱性               | 48h 无异常           | 48h 无异常           | 符合   |
| 7          | 耐洗刷性 (2000 次)     | 漆膜未损坏             | 漆膜未损坏             | 符合   |
| 8          | 涂层耐温变性<br>(3 次循环) | 无异常               | 无异常               | 符合   |
| (以下空白)     |                   |                   |                   |      |
| 备注: (此处空白) |                   |                   |                   |      |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry