



存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501BC319

样品名称: 内墙乳胶漆

Sample Name

受检单位: 河北勤达建材科技有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501BC319

第 1 页 共 2 页

产品名称	内墙乳胶漆	检验类别	型式检验
受检单位	河北勤达建材科技有限公司	生产日期	2015 年 01 月 15 日
生产单位	河北勤达建材科技有限公司	规格型号	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	邓杰 王明轩	等 级	一等品
抽样日期	2015 年 01 月 28 日	抽样数量	5kg
样品状态	无结块液体	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(一等品)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 08 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501BC319

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (一等品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3 次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	≤ 2	0.5	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率(白色和浅色)	≥ 0.93	0.93	合格
7	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
8	耐洗刷性/次	≥ 1000	1000	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry