



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW004

QIVTC

样品名称: 泡沫混凝土

Sample Name

委托单位: 北京翔龙新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW004

第 1 页 共 2 页

样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京翔龙新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京翔龙新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	2014 年 04 月 14 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 05 月 08 日	规格型号	A05
样品数量	16 块	样品状态	无缺损块状
检验依据	JG/T 266-2011 《泡沫混凝土》		
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数 3. 强度等级 4. 吸水率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中 A05 级的技术指标要求; 强度等级的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中 C1 级的技术指标要求; 吸水率的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中 W20 级的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		<p>签发日期: 2014 年 05 月 26 日 (检验测试章)</p>	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW004

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	干密度(A05级)/(kg/m³)	≤500		495		合格
2	导热系数(A05级) /[W/(m·K)]	≤0.12		0.11 (平均温度:25.00℃)		合格
3	强度等级(C1级)/MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥1.00	≥0.850	1.68	1.625	
4	吸水率(W20)/%	≤20		19		合格
(以下空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry