

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC005

DMTC

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

受检单位: 北京瀛海玉友粘合剂厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC005

第 1 页 共 2 页

产品名称	砌筑砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京藏海玉友粘合剂厂	生产日期	2015 年 02 月
生产单位	北京藏海玉友粘合剂厂	规格型号	DM-HR-M5
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	陈嘉宇 张琴	等 级	—
抽样日期	2015 年 03 月 05 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	DB11/T 696-2009 《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 保水率 2. 强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的强度的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M5 普通砌筑砂浆的技术指标要求; 保水率的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M5 普通砌筑砂浆(高保水)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 04 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC005

第 2 页 共 2 页

中心编号(No.): 201503AC005			第 1 页 共 1 页		
序号	检验项目		标准要求 (M5 普通 砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
1	保水率, % (高保水)		≥88	88	合格
2	强度, MPa	抗压强度	≥5.0	5.8	合格
		拉伸粘结强度	≥0.20	0.24	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry