

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW121

DMTC

样品名称: 瓷砖粘结剂

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW121

第 1 页 共 2 页

样品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商 标	路诚伟业
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等 级	—
生产日期	2015 年 03 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 06 日	规格型号	—
样品数量	15kg	样品状态	粉状
检验依据	DB11/T696-2009 《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 拉伸胶粘强度(常温常态、耐水)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸胶粘强度(常温常态、耐水)的检验结果符合标准 DB11/T696-2009 中陶瓷砖粘结砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 08 月 10 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW121

第 2 页 共 2 页

序号			检验项目	标准要求 (陶瓷砖粘结 砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘强度 /MPa	常温常态	≥0.5	0.7	合格	
		耐水	≥0.5	0.6	合格	
(以下空白)						
备注： 配比：粉：水=1.0:0.25。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry