

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW276



样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京芳业达建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW276

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京芳业达建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京芳业达建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 23 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	DB11/T 584-2013 《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规范》 JGJ 144-2004 《外墙外保温工程技术规范》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (与模塑板) 2. 拉伸粘结强度 (与挤塑板) 3. 可操作时间		
检验结论	*依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验, 送检样品的拉伸粘结强度 (与模塑板)、拉伸粘结强度 (与挤塑板)、可操作时间的检验结果符合标准 DB11/T 584-2013 中胶粘剂的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 04 月 20 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW276

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与模塑板) /MPa	常温常态	≥ 0.10	0.12	合格
		浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.06	0.11	合格
		浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.10	0.11	合格
2	拉伸粘结强度 (与挤塑板) /MPa	常温常态	≥ 0.20	0.22	合格
		浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.10	0.21	合格
		浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.20	0.21	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 模塑板规格: 18kg/m ³ ; 挤塑板规格: 32kg/m ³ 。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC