



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW103



样品	名和	F :	254	2569	丙烯	酸外	墙涂	料

Sample Name

委托单位: 北京贝克涂料有限公司

Client

检验类别:1001700季托检验。1770170070

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW103

第1页共2页

1 - 10 3/2	CO. P. EGISOLD II 105	アロカアサカエンム	1 1 7 2 1		
样品名称	丙烯酸外墙涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京贝克涂料有限公司	商品标			
生产单位	北京贝克涂料有限公司	等。级	合格品		
生产日期		样品编号	郭昂军		
来样日期	2015年02月02日	规格型号			
样品数量	20kg	样品状态	无结块液体		
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》				
检验项目	1. 施工性 2. 涂膜外观 3. 对比率 4. 耐水性 5. 耐碱性 6. 耐洗刷性 7. 耐沾污性				
检验结论	*经检验,送检样品的施工性、涂膜外观、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中合格品的技术指标要求。*				
	签发日期: 2015 年 04 月 15 日 检验测试章				
备注: 委托	方要求使用 GB/T 9755-2001 标准检测	THE PART OF THE REAL PROPERTY.	MES		

批准:

核:

检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW103

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (含格品)	检验结果	单项结论	
		刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	持合。	
329	涂膜外观			符合	
	对比率 (白色和浅色)	>0.87	0.88	合格	
	おおり	96h 无异常	96h 无异常	符合	
35	The same of the sa	48h 无异常	48h 无异常	符合	
765	耐洗刷性/次	≥500	500	合格。	
	耐沾污性 (白色和浅色)/%	20	1852	合格	

(以下空白)

备注:(此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心