

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AC184

DMTC

样品名称: 抗裂砂浆

Sample Name

受检单位: 石家庄澳彤建筑材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AC184

第 1 页 共 2 页

产品名称	抗裂砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	生产日期	2014 年 09 月
生产单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 10 月 26 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 2084-2011《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与挤塑聚苯板) 2. 可操作时间 3. 横向变形 4. 初期干燥抗裂性 5. 吸水量 6. 抗冲击		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 2084-2011 中抹面砂浆的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 12 月 25 日 (检验测试章)		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AC184

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (抹面砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与挤塑聚苯板) /MPa	标准试验条件	≥0.20	0.21, 破坏界面在挤塑聚苯板上	合格
		浸水后	≥0.20	0.20, 破坏界面在挤塑聚苯板上	合格
		冻融循环后	≥0.20	0.20, 破坏界面在挤塑聚苯板上	合格
2	可操作时间/h		≥2	2.0	合格
3	横向变形/mm		≥2.0	2.2	合格
4	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
5	吸水量(浸水24h)/(g/m ²)		≤1000	482	合格
6	抗冲击(3J重力势能)		无环形裂纹	无环形裂纹	符合
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 挤塑板密度: 30kg/m ³ .					

