



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW158

CONTEC

样品名称: 界面剂

Sample Name

委托单位: 北京博奥宏达科贸有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW158

第 1 页 共 2 页

样品名称	界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	商 标	—
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 23 日	规格型号	液状
样品数量	20kg	样品状态	液态
检验依据	GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》		
检验项目	1. 游离甲醛 2. 苯 3. 甲苯+二甲苯 4. 总挥发性有机物		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物的检验结果符合标准 GB 18583-2008 中水基型胶粘剂的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 05 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW158

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	游离甲醛/(g/kg)	≤ 1.0	0.004	合格
2	苯/(g/kg)	≤ 0.20	未检出	合格
3	甲苯+二甲苯/(g/kg)	≤ 10	未检出	合格
4	总挥发性有机物/(g/L)	≤ 350	60.7	合格
(以下空白)				
备注:(此处空白)				