

國門

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC213

样品名称: 外墙粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 三河市海利吉强新型环保建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar 2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC213

語語	火変的としている。これでは、大変的という。					
检验结论	的技术指标要求。*					
	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结	果符合标准J	G 149-2003 中胶粘剂			
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结束,是是是	抽样基数	超级			
抽样日期	2015年01月15日	抽样数量	10kg			
抽样人	连明新了张媛(Bergaran)	等级	HARRIER HE			
抽样地点	企业成品库房工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	商品标	सर्वदश			
生产单位	三河市海利吉强新型环保建材有限公司	规格型号	全新型 2250			
受检单位	三河市海利吉强新型环保建材有限公司	生产日期	2015年01月10日			
产品名称	外墙栽结砂浆了中 里的中华	检验类别	型式检验			

批准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC213

第2页共2页

d	T	LATTANT	ATT	第4处 共 4 见		
序号		检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	超	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.88	2
			村水	≥0.40	0.72	
100	2	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板止	1200 P
H-1				≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	2000年
	3 可操作时间/h			1.5~4.0	2.0	100 M

(以下空白)

备注: (I) 配比: 粉:水=4:1:

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。