



150002223684



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW160

201511AW160

样品名称: 蒸压灰砂砖

Sample Name

委托单位: 北京华荣合盛建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW160

第 1 页 共 2 页

样品名称	蒸压灰砂砖	检验类别	委托检验
委托单位	北京华荣合盛建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京华荣合盛建材有限公司	等 级	MU20 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 11 月 17 日	规格型号	240mm×115mm×45mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 11945-1999 《蒸压灰砂砖》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 GB 11945-1999 中 MU20 强度级别的技术指标要求。*		
		签发日期: 2015 年 12 月 08 日 (检验测试章)	
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:


 检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW160

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (MU20 强度级别)		检验结果		单项结论
		平均值	单块值	平均值	单块值	
1	抗压强度/MPa	$\geq 20.0$	$\geq 16.0$	22.0	20.0	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024