



2012303084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BW306



样品名称: 环氧树脂地坪漆

Sample Name

委托单位: 山东斯泰普力高新建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BW306

第 1 页 共 3 页

样品名称	环氧树脂地坪漆	检验类别	委托检验
委托单位	山东斯泰普力高新建材有限公司	商 标	—
生产单位	山东斯泰普力高新建材有限公司	等 级	优
生产日期	—	样品编号	15-01
来样日期	2015 年 03 月 17 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	双组份 无结块液体
检验依据	JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 铅笔硬度 2. 抗冲击性 3. 耐磨性 4. 挥发性有机化合物含量 (VOC)		
检验结论	*经检验, 送检样品的铅笔硬度、抗冲击性、耐磨性的检验结果符合标准 JC/T 1015-2006 中薄涂型环氧树脂地面涂层材料的技术指标要求; 送检样品的挥发性有机化合物含量 (VOC) 的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面涂料的技术指标要求。*		
备注: 产品批号: 20150301。		签发日期: 2015 年 04 月 07 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BW306

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (薄涂型环氧树脂地面涂层材料)	检验结果	单项结论
1	铅笔硬度/H	≥ 3	3	合格
2	抗冲击性, $\Phi 50\text{mm}$, 500g 的钢球	涂膜无裂纹、无剥落	涂膜无裂纹、无剥落	符合
3	耐磨性/g	≤ 0.20	0.12	合格

(下页续)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BW306

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (水性墙面涂料)	检验结果	单项结论
4	挥发性有机化合物含量 (VOC) / (g/L)	≤120	未检出	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 主剂:固化剂=5:1.				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry