



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW134

三 一 七 二

样品名称: LCI 膨胀型防火密封胶

Sample Name

委托单位: 美国 STI 特种技术有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW134

第 1 页 共 2 页

样品名称	LCI 膨胀型防火密封胶	检验类别	委托检验
委托单位	美国 STI 特种技术有限公司	商 标	—
生产单位	美国 STI 特种技术有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 05 月 08 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 18173.1-2012《高分子防水材料 第 1 部分: 片材》		
检验项目	1. 人工气候老化		
检验结论	<p>*依据标准 GB 18173.1-2012 规定的试验方法进行检验, 送检样品的人工气候老化的检验结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2014 年 06 月 16 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准

审 核

编 制



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW134

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	人工气候老化 (烘箱: 80℃, 4h, 低温箱: -25℃, 4h, 共循环 15 次)	—	外观: 无变形、 无流淌、无开裂	—
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

