



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC186

样品名称:
思远外墙乳胶漆

Sample Name
唐山市思远涂料有限公司

Client
抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



1人 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC186

	201003BC180	子の七十十日十	第1页共2页		
产品名称	思远外墙乳胶漆	检验类别	抽样检验		
受检单位	唐山市思远涂料有限公司	生产日期	2016年02月14日		
生产单位	唐山市思远涂料有限公司	规格型号			
抽样地点	公司仓库	商标	思远		
抽样人	孙士杰 陈嘉宇	等级	合格品		
抽样日期	2016年03月10日	抽样数量	20kg		
样品状态	液态	抽样基数	5t 25 27 27 27 20		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 耐洗刷性 10. 耐沾污性 11. 透水性 12. 涂层耐温变性 13. 耐人工气候老化性 14. 粉化 15. 变色				
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项中面漆(合格品)的技术指标要		标准 GB/T 9755-2014 216 年 94 月 25 日		
THE P			(检验测试章)		
本注. (此外	からしていって	TAPPINE	IN AN THE A STATE OF		

备汪: (此处空白)

批

电话: 010-51164723

邮编:/100024

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC186

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 面漆 (合格品)	检验结果	单项结论
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈均匀 状态	无硬块, 搅拌后 呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	\$2 700	0.8	合格
5	涂膜外观	下 人工常生	正常	符合
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.87	0.87	合格
7	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合
8	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	符合
9	耐洗刷性 (2000次)	涂膜未损坏	涂膜未损坏	符合
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤20	20	合格
11	透水性/mL	3559 €14 2356	Haring Co	合格
12	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	无异常	符合
13	耐人工气候老化性	250h 不起泡、不剥落、 无裂纹	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹	符合
14	粉化/级		TO THE SECOND	合格
15	变色 (白色和浅色)/级	## 2	252	合格