

存档



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AQ003

样品名称: 聚氨酯外墙保温系统

Sample Name

受检单位: 言信板业(苏州)有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CBMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AQ003

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚氨酯外墙保温系统	检验类别	抽样检验
受检单位	言信板业（苏州）有限公司	产品批号	——
生产单位	言信板业（苏州）有限公司	生产日期	2012 年 01 月
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	——
抽样日期	2012 年 02 月 02 日	抽样数量	28m ²
样品状态	板状+粉状+钉状+网状+液状	抽样基数	1500m ²
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》		
检验项目	1. 抗风荷载性能		
检验结论	*依据标准 JGJ 144-2004，抗风荷载性能的检验结果见第 2 页。*		
		签发日期：2012 年 05 月 16 日	
		(检验测试章)	
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AQ003

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	抗风荷载性能	不小于工程项目的风荷载设计值	6.7kPa, 未破坏	合格
(以下空白)				
备注: 抗风荷载性能试验外分包。				

