



存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC022

DMTC

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

受检单位: 涿鹿金瑞新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC022

第 1 页 共 2 页

产品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	抽样检验
受检单位	涿鹿金瑞新型建材有限公司	生产日期	——
生产单位	涿鹿金瑞新型建材有限公司	规格型号	600 mm×240 mm×200mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	B05 级 A2.5 级
抽样日期	2015 年 03 月 30 日	抽样数量	50 块
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000 块
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB 11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》		
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度 3. 干燥收缩值 4. 抗冻性		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的干密度、干燥收缩值、抗冻性的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 B05 级-合格品的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A2.5 级的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 05 月 23 日 (检验测试章)</p>		

批 准:

段策

审 核:

张机

编 制:

孙志杰



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC022

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (B05 级-合格品)		检验结果		单项 结论
1	干密度/ (kg/m ³)		≤525		500		合格
2	立方体抗压强度/MPa (A2.5 级)		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
			≥2.5	≥2.0	2.6	2.4	
3	干燥收缩值 (快速法) / (mm/m)		≤0.80		0.50		合格
4	抗冻性 (15 次冻 融循环)	质量损失率/%	≤5.0		4.8		合格
		冻后强度/MPa	≥2.0		2.2		合格
(以下空白)							
备注: (此处空白)							

