



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602BW102

CONCRETE

样品名称: 外墙弹涂料

Sample Name

委托单位: 北京华顺兴源化工建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



150002283084 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602BW102

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙弹涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京华顺兴源化工建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京华顺兴源化工建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 02 月 01 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	液态
检验依据	JG/T 172-2014 《弹性建筑涂料》		
检验项目	1. 对比率 2. 低温稳定性 3. 耐碱性 4. 耐水性 5. 耐沾污性 6. 拉伸强度 7. 断裂伸长率 (标准状态下)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的对比率、低温稳定性、耐碱性、耐水性、耐沾污性、拉伸强度、断裂伸长率 (标准状态下) 的检验结果符合标准 JG/T 172-2014 中外墙面涂 (I 型) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 04 月 06 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602BW102

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 外墙面涂 (I 型)	检验结果	单项结论
1	对比率 (白色或浅色)	≥ 0.90	0.90	合格
2	低温稳定性	不变质	不变质	符合
3	耐碱性 (48h)	48h 无异常	48h 无异常	符合
4	耐水性 (96h)	96h 无异常	96h 无异常	符合
5	耐沾污性 (白色或浅色) /%	< 25	24	合格
6	拉伸强度 (标准状态下) /MPa	≥ 2.0	2.2	合格
7	断裂伸长率 (标准状态下) /%	≥ 150	186	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry