

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC158

DMTC

样品名称: 聚苯板

Sample Name

受检单位: 北京德润佳业新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



150002283084 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC158

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚苯板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京德润佳业新型建材有限公司	生产日期	——
生产单位	北京德润佳业新型建材有限公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	B ₂ 级
抽样日期	2016 年 01 月 11 日	抽样数量	20 块
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	30m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B₂ (E) 级可燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 02 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
The National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC158

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	表观密度, kg/m ³		Ⅱ类	≥20.0	20.2	合格
2	压缩强度, kPa			≥100	138	合格
3	导热系数, W/(m·K)			≤0.041	0.039(平均温度: 25.00℃)	合格
4	燃烧性能等级 (B ₂ 级)	E级	20s 内的焰尖高度, mm	≤150	139	合格
			20s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
		氧指数值, %		≥26	27.8	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。