



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW174

DMTC

样品名称: 路面砖

Sample Name

委托单位: 河北海鲲机械设备有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW174

第 1 页 共 2 页

样品名称	路面砖	检验类别	委托检验
委托单位	河北海鲲机械设备有限公司	商 标	—
生产单位	河北海鲲机械设备有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 05 月 03 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 20 日	规格型号	200mm×100mm×60mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 28635-2012《混凝土路面砖》 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 25993-2010《透水路面砖和透水路面板》		
检验项目	1. 抗折强度      2. 劈裂抗拉强度		
检验结论	<p>*依据标准 GB 28635-2012、GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验, 送检样品的抗折强度的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 中抗折强度等级 <math>R_f3.0</math> 的技术指标要求; 劈裂抗拉强度的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 中劈裂抗拉强度等级 <math>f_{ts}3.0</math> 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 05 月 28 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW174

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
		平均值	单块最小值	平均值	单块最小值	
1	抗折强度/MPa (抗折强度等级 R3.0)					合格
		$\geq 3.0$	$\geq 2.4$	3.4	3.0	
2	劈裂抗拉强度/MPa (劈裂抗拉强度等级 $f_{ts}3.0$ )	平均值	单块最小值	平均值	单块最小值	合格
		$\geq 3.0$	$\geq 2.4$	3.1	2.9	

(以下空白)

备注: (1) 劈裂抗拉强度试验依据标准 GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验;  
(2) 抗折强度试验依据标准 GB 28635-2012 规定的试验方法进行检验。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry